


NÃO HA HIDRANTE PUBLICO DE PASSEIO PROXIMO A ESTA OBRA.



PLANTA DE SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

Esc.: 1:1000

ORIENTAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DA PLANILHA DE ESTATÍSTICA:

Campo 1: informado na ficha de consulta

Campos 2 a 5: preenchido conforme códigos abaixo

2-	NATUREZA	3-	FINALIDADE	4-	TIPO CONSTRUÇÃO	5-	DESCRIÇÃO DA OBRA
a	alvenaria	a	residencial	a	unifamiliar	a	construção
b	madeira	b	comercial	b	coletiva vertical	b	ampliação
c	mista	c	industrial	c	coletiva horizontal	c	reforma: especificar o
d	outra, especificar	d	outra, especificar	d	outra, especificar	d	que será reformado

Campos 6 a 10: descrito no documento do terreno

Campos 11 a 12: informações referente a construção

Campos 13 a 24: deverão ser preenchidos baseados nas informações citadas na planta de situação

Taxa de ocupação:

$$= \frac{\text{área de projeção}}{\text{área do lote}}$$

Unidade (%)

Coefficiente de aproveitamento

$$= \frac{\text{área útil total}}{\text{área do lote}}$$

Unidade (sem unid.)

CARACTERÍSTICAS DA IMPLANTAÇÃO

Pavimento ou Setor	Discriminação	Classe do Risco	Nº de Pavimentos	Pé direito (m)	Área (m2) (m)
Térreo	Salão de Eventos	RM		6,00	792,60m2
Risco Predominante		RM	Área total construída (m2)		792,60m2

PROTEÇÃO POR EXTINTORES

Extintores	CO2 - 6kg	PQ - 4kg	PQ - 6kg	AGUA PRESSURIZADA 10L	PQ - 12kg
Quantidade		04		04	
Total de Extintores		08	Total de Unidades Extintoras		04

PROTEÇÃO POR HIDRANTES

Reservatórios	Superiores			Inferiores			
	Total		Incêndio	Total		Incêndio	
Volume (m3)							
Abrigos						Total	
Quantidade							
Mangueiras	Bitola	Nº Lances	15m	20m	30m	Total de mangueiras em (m)	
Quantidade	Ø 38mm						
	Ø 63mm						
Esguicho / Requite	38 x 13mm	38 x 19mm	38 x 25mm	63 x 13mm	63 x 25mm	63 x 32mm	TOTAL
Quantidade							

SISTEMAS COMPLEMENTARES/AUTOMÁTICOS

CENTRAL GLP

SISTEMA DE ALARME	Não	NÃO
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	Sim	

Projeto de Prevenção Contra Incendio Salão de Eventos

Proprietário		USO DO C.B.	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA CNPJ: 95.685.798/0001-69			
FOLHA	Projeto de Prevenção Contra Incêndio		
01	Planta de Situação e Localização Estatísticas		
02	Responsavel Técnico		
IEDO JOSÉ STIMAMIGLIO Eng° Civil : Crea : 14315/D- PR			
Data	Escala	Desenho	Revisão
JANEIRO/2011	Indicada	JEFFERSON PHILLIPI	